



MA 22, Maßnahmen- bekanntgabe zu

WIEN ENERGIE GmbH,
Sicherheitstechnische
Prüfung der Müllver-
brennungsanlage Flötzersteig

StRH VI - 2101317-2022

Impressum

Stadtrechnungshof Wien
Landesgerichtsstraße 10
1082 Wien
Telefon: +43 1 4000 82911
E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at
www.stadtrechnungshof.wien.at

Der vorliegende Bericht ist ein Beitrag für den StRH Wien - Tätigkeitsbericht 2024.



Inhaltsverzeichnis

Erledigung des Prüfungsberichtes	5
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	5
Bericht der MA 22 - Umweltschutz zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen.....	6
Umsetzungsstand im Einzelnen	7
Empfehlung Nr. 1	7
Empfehlung Nr. 2	8

Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
MA	Magistratsabteilung
Nr.	Nummer
StRH	Stadtrechnungshof

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien unterzog die Müllverbrennungsanlage Flötzersteig der WIEN ENERGIE GmbH einer sicherheitstechnischen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des StRH Wien wurde am 23. November 2022 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des StRH-Ausschusses vom 1. Dezember 2022 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes


Die Müllverbrennungsanlage Flötzersteig ist die älteste derartige Anlage in Wien und wies trotz ihres Alters einen guten technischen Zustand auf. Die Anlage wurde laufend an die gesetzlichen Bestimmungen angepasst und regelmäßig einer Instandhaltung unterzogen. Alle Emissionsgrenzwerte im Abgas waren im Betrachtungszeitraum eingehalten. Mängel betrafen die Arbeitssicherheit, den Brandschutz und die Kalibrierung des Parameters Staub.

Der MA 22 - Umweltschutz als Behörde wurde empfohlen, den Arbeitsinspektor über die vorgefundenen Mängel hinsichtlich der Arbeitssicherheit zu informieren und sich mit diesem ins Einvernehmen zu setzen. Ferner wäre die Überprüfung der Druckgeräte bei Revisionen künftig in den Revisionsumfang mit aufzunehmen.

Bericht der MA 22 - Umweltschutz zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Stellungnahme der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 2 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	2	100,0
in Umsetzung	-	-
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	-	-



Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des StRH Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des StRH Wien:

Empfehlung Nr. 1

Es wird der MA 22 - Umweltschutz empfohlen, den Arbeitsinspektor über die vorgefundenen Mängel hinsichtlich der Arbeitssicherheit zu informieren und sich mit diesem ins Einvernehmen zu setzen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Wir werden den Arbeitsinspektor über die vorgefundenen Mängel hinsichtlich der Arbeitssicherheit informieren und uns mit diesem ins Einvernehmen setzen.

Eine Überprüfung der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig gemeinsam mit dem Arbeitsinspektor ist für 9. November 2022 anberaumt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Am 9. November 2022 wurde eine Überprüfung der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat durchgeführt und das Arbeitsinspektorat über die Mängel hinsichtlich der Arbeitssicherheit informiert.

Empfehlung Nr. 2

Aufgrund der sicherheitstechnischen Bedeutung der Überprüfung der Druckgeräte in der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig wären die Druckgeräte im Rahmen künftiger Revisionen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Amtssachverständigen zu kontrollieren.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der übliche Auftrag an die Sachverständigen, die sicherheitstechnisch relevanten Anlagenteile zu überprüfen, wird künftig auch ausdrücklich den Auftrag enthalten, die Druckgeräte zu überprüfen.

Die nächste sicherheitstechnische Überprüfung der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig, gemeinsam mit dem zuständigen Sachverständigen, ist für den Termin am 9. November 2022 vorgesehen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Im Rahmen der sicherheitstechnischen Überprüfung der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig am 9. November 2022 wurden die Druckgeräte vom zuständigen Sachverständigen kontrolliert.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Dipl.-Ing. Dr. Michael Kaindl

Wien, im November 2023